

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АД67.В.00502/23



ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Пром С» (ООО «Пром С») ОГРН: 1086234013810, ИНН: 6234062451. Место нахождения (адрес юридического лица): 390006, Россия, Рязанская область, город Рязань, улица Скоморошинская, дом 17, квартира 67. Адрес места осуществления деятельности: 390000, Россия, Рязанская область, город Рязань, улица Соборная, дом 52, офис 18, телефон: +74912993212, адрес электронной почты: post@promc-s.net.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Пром С» (ООО «Пром С») ОГРН: 1086234013810, ИНН: 6234062451. Место нахождения (адрес юридического лица): 390006, Россия, Рязанская область, город Рязань, улица Скоморошинская, дом 17, квартира 67. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 390046, Россия, Рязанская область, город Рязань, улица Маяковского, дом 1а, литера М.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр». ОГРН: 1165005050396, ИНН: 5005062313. Адрес юридического лица: 140200, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 115088, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 20 корпус 1, офис № 113, этаж-1, телефон: +7(495)120-77-91, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрывтия декоративные лакокрасочные, применяемые в зданиях и сооружениях, из красок на основе водной дисперсии акриловых сополимеров, толщиной сухого слоя от 0,12 мм до 0,2 мм, расходом на один слой от 120 г/м² до 150 г/м², товарного знака «PROMCOLOR®», марки «ВД-АК-101», типов: резиновая «Эконом», резиновая «Премиум», резиновая «Люкс», резиновая «Light», резиновая «Зима», выпускаемые по ТУ 2316-001-86604546-2016 «Материалы на основе латексных дисперсий акриловых сополимеров. Технические условия».

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 20.30.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 3507/М-23 от 23.06.2023 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПБ78); акта анализа состояния производства № БЦ123-089.23-01 от 05.04.2023 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67)
Схема сертификации: 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Показатели пожарной опасности согласно Приложению на 1 листе.
Условия хранения: Гарантийный срок хранения в упаковке - 12 месяцев со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.06.2023 г. по 26.06.2028 г.

М.П. Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)



(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

(подпись)

Собольков Алексей Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АД67.В.00502/23

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов), номера пунктов стандарта (стандартов) (при необходимости)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	группа по дымообразующей способности – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	группа по токсичности продуктов горения – умеренноопасные (Т2)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	группа горючести – слабогорючие (Г1)



И.И. Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))


(подпись)

Собольков Алексей Анатольевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))